

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88  
e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33  
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №967-970 П П  
от «08» мая 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.  
ЗАКАЗЧИК: ООО «Повориноводоканал».

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2019 10 час.00 мин.  
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 07 мая 2019 11 час. 00 мин.  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 07 мая 2019 по 08 мая 2019

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3. таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Повориноводоканал», Воронежская область, г. Поворино, ул.Крупской,6. офис4.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): арт.скважины, Воронежская область, ад Поворино-Пески-Байчурово, 6км+М530(влево500м).

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):АР 967-970 5 П 4 П

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ проба отобрана помощником врача по общей гигиене Осипенко А.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб №77. Договор № 167 от 10.01.2019г. Проба опечатана печатью №6.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 А.В. Осипенко

Руководитель (заместитель) ИЛ:

 С.В. Милашова

Код образца (пробы)		АР 967 - 970 5 П4П			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регист рационны й №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
967	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
968	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
969	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
970	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач -бактериолог				Р.И.Пеканова	

Протокол испытаний № 967 - 970 5 П

Общее количество страниц 2: страниц


Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробы) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,  
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88  
e-mail: [postmaster@higiene1.vsi.ru](mailto:postmaster@higiene1.vsi.ru) Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33  
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.  
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №963-966 П П  
от «08» мая 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.  
ЗАКАЗЧИК: ООО «Повориноводоканал».

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	07 мая 2019 10 час.00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	07 мая 2019 11 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ:	07 мая 2019 по 08 мая 2019

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3. таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Повориноводоканал», Воронежская область, г. Поворино, ул.Крупской,б. офис4.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): арт.скважины, Воронежская область, а\д Поворино-Пески-Байчурово, 6км+М530(влево500м).

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):АР 963-966 5 П 4 П

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ проба отобрана помощником врача по общей гигиене Осипенко А.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб №77. Договор № 167 от 10.01.2019г. Проба опечатана печатью №6.


Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 А.В. Осипенко

Руководитель (заместитель) ИЛ:

 С.В. Милашова

203

Код образца (пробы)		АР 963- 966 5 П4П			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регист траци онны й №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
963	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
964	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
965	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
966	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач -бактериолог				Р.И.Пеканова	

Протокол испытаний № 963- 966 5 П4П

Общее количество страниц 2: страниц

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ